



г.Самара, Молодогвардейская 104: ООО"Стройкомплект"
(846)333-51-08, ф.333-02-04, 333-48-83

19/01/16

Прайс-лист **Ведущий специалист Багрова Мария Алексеевна**

**Мембранные расширительные баки
CM.ERE, Wester, ZILMET**

Общая емкость, л	Высота, Н, мм	Диаметр, D, мм	Максимальное рабочее давление, бар	Давление газовой подушки	Присоед. Размер	Интервал рабочих температур, °С	Цена с НДС CM,ERE	Цена с НДС Wester
8	275	245	4	1,5	3/4	-10°C +100°C		915,00
12	320	285	4	1,5	3/4	-10°C +100°C		1 050,00
18	385	285	4	1,5	3/4	-10°C +100°C		1 100,00
24	420	325	4	1,5	3/4	-10°C +100°C		1 250,00
35	510	380	5	1,5	3/4	-10°C +100°C		2 000,00
50	640	380	6	1,5	3/4	-10°C +100°C		2 425,00
80	620	460	8	1,5	3/4	-10°C +100°C		3 225,00
100	810	460	8	1,5	3/4	-10°C +100°C		4 480,00
120	840	495	8	1,5	1	-10°C +100°C		
150	935	495	6	1,5	1	-10°C +100°C		6 770,00
200	900	600	6	1,5	1	-10°C +100°C		11 740,00
250	1230	590	6	1,5	1	-10°C +100°C		
300	1220	650	6	1,5	1	-10°C +100°C		14 750,00
400	1250	750	6	1,5	1	-10°C +100°C		
500	1480	750	6	1,5	1	-10°C +100°C		25 730,00
600	1640	750	6	1,5	1	-10°C +100°C		
750	1820	800	8	2,5	F2	-10°C +100°C		69 400,00
1000	2130	800	10	2,5	2 1/2	-10°C +100°C		107 060,00
1500								

Н а ш и р е к в и з и т ы :ООО Стройкомплект в Самарском отд.№28 АК СБ РФ, ИНН 6317014525
Р/счет № 40702 810 9541 10101186 в Поволжском Банке Сбербанка РФ г. Самары, БИК 043601613
к/с 30101 810 1000 00000613, ОКПО 11013589, ОКОНХ 71110

www.stroikomplekt.ru e-mail:3330505@stroikomplekt.ru

Баки предназначены для компенсации температурного расширения воды, сглаживание колебаний давления и компенсации гидравлических ударов в системах отопления с температурой теплоносителя до 100 град С. В качестве теплоносителя может использоваться сетевая вода по СНиП 2.04.07, а также водно-гликолевые смеси.